

## ALLEGATO CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA

Le Condizioni Tecnico Economiche di fornitura descritte nel presente allegato sono riferite alla rete di teleriscaldamento di Rovereto (TN).

### Punto di consegna, proprietà della sottostazione d'utenza e oneri di manutenzione

Il punto di consegna, identificato dal codice T133....., che corrisponde al punto dell'allacciamento in cui l'energia termica viene contrattualmente consegnata al cliente e che identifica il limite di competenza del Gestore di rete, **è in corrispondenza delle valvole di intercetto poste sul circuito primario** della sottostazione.

La sottostazione con tutte le apparecchiature di cui è composta, ad esclusione del *Misuratore*, è di competenza del cliente che ne assume la responsabilità e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Gestore si riserva la facoltà di apportare, a proprie spese, eventuali modifiche alla sottostazione che, pur non pregiudicando le prestazioni di funzionamento della stessa, consentono un miglioramento funzionale e gestionale dell'intero complesso di distribuzione e produzione di calore.

### Condizioni tecniche di fornitura:

#### CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del contratto è garantita nel rispetto delle caratteristiche sotto riportate considerate con temperature esterne inferiori o uguali a -12°C:

#### TEMPERATURE INGRESSO SCAMBIATORE

Temperatura all'ingresso dello scambiatore lato primario: 110°C +/-5°C; *(o 90°C +/- 3°C se rete TLR Sede)*

#### PORTATA

La portata massima di acqua calda lato primario dello scambiatore espressa in m<sup>3</sup>/h, è definita dal rapporto tra la potenzialità massima espressa in kW moltiplicata per la costante 0,860, ed il salto termico che si assume convenzionalmente di rispettivamente 50°C *(o 30°C se rete TLR Sede)*

#### POTENZA CONTRATTUALE

La potenza contrattuale<sup>1</sup> riferita alle condizioni di cui ai precedenti punti è pari a:

Riscaldamento .....	kW
Sanitario.....	kW
Riscaldamento + Sanitario.....	kW

#### TIPOLOGIA DI FORNITURA

riscaldamento    fornitura di acqua calda igienico-sanitaria    usi di processo

#### TIPOLOGIA DI UTILIZZO

Residenziale    Terziario    Industriale

#### CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO

Il Cliente deve garantire in ogni condizione di prelievo, il rispetto dei seguenti valori di temperature di ritorno

TEMPERATURA ALL'USCITA DELLO SCAMBIATORE LATO PRIMARIO: minore o uguale a 65°C. *(o 60°C se rete TLR Sede)*

<sup>1</sup> Valore minimo di potenza termica resa disponibile dall' esercente in condizioni di normale esercizio al prelievo della sottostazione d'utenza.

## PERIODO DI FORNITURA

L'erogazione del servizio è garantita tutto l'anno senza limiti di orario.

Il periodo di riscaldamento viene impostato sulla centralina di controllo della *Sottostazione d'utenza* in base alle richieste dell'Utente che devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di periodi e orari di accensione degli impianti di riscaldamento.

## MODALITÀ DI RILEVAZIONI DEI COSUMI

La rilevazione dei consumi sarà effettuata mediante telelettura "walk-by" ovvero "di prossimità".

## Condizioni economiche di fornitura

**TARIFFA** *nome e tipologia*

**PREZZI DI FORNITURA** al xx/xx/xxxx:

	u.d.m.	prezzo
<u>Quota fissa applicata sulla potenza impegnata</u>	€/kW/anno	
<u>Quota variabile ore diurne (6:00-22:00)</u>	€/kWh	
<u>Quota variabile ore notturne (22:00-24:00; 0:00-6:00)</u>	€/kWh	

Quota fissa ad aggiornamento annuale *in funzione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi*. Tale quota viene addebitata all'Utente in 12 rate mensili

Quota variabile ad aggiornamento trimestrale sulla base dello scostamento del prezzo complessivo del gas naturale per il Mercato di Tutela

(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'aggiornamento tiene conto delle variazioni relative alla quota distribuzione gas, alla componente materia prima, agli oneri di sistema, alle accise ed imposte stabilite dagli organi preposti)

I prezzi di fornitura sono determinati sulla base del costo evitato di combustibile.

I corrispettivi indicanti sono al netto delle imposte